

## **Geringe Legionellen-Kontamination**

Man spricht von einer **geringen Legionellen-Kontamination**, wenn das Ergebnis / der Befund einer orientierenden Untersuchung

**> 0 aber < 100** KBE/100 ml ist, z.B. 68 KBE/100 ml.

Dieses Ergebnis ist zwar geringer als der technische Maßnahmenwert (100 KBE/100ml) der Trinkwasserverordnung, allerdings größer als 0. Das untersuchte Trinkwasser entspricht daher den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Allerdings empfehlen wir, bereits jetzt schon die Anlage nach möglichen Stagnationen (stehendes Wasser) zu durchsuchen und diese Totleitungen zu entfernen.